

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

– Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (12.05.2019 Tarihli Yönetmelik Kapsamında) –

TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME - YAYIMLANMA TARİHİ: 15/08/2022

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru No	Santral Adı	Kurulu Gücü (MW)	Kaynak Türü	Santrali Adresi	Firma / Şahıs Adı	Abone/ Müşteri Numarası	Değerlendirme Sonucu	Sonuç	Sonuç Olumsuz ise Gerekçesi	Bağlantı Anlaşması imzalanmasına rağmen süresi dolan ve evrakları tade edilen başvurular ve gerekçeleri
1	27/06/2022	3981	ATA PLASTİK GES	0,180	GÜNEŞ	MINARELİÇA VUŞOŞB MAH. N. 118 SOKAK, NO:6	NİLBA TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ.	9004015	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır. Görüşü 04.08.2022 tarih, 1362542 sayılı yazı ile alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirilmiştir. EİGM' den 21/07/2022 tarih, NİLÜFER OSB GES-14- "Kayıt Belgesi" gelmiştir.	Olumlu		
2	30/06/2022	4074	UZMAN GES 2	0,378	GÜNEŞ	MINARELİÇA VUŞOŞB MAH. N. 117 SAN. TİC. AŞ. SOKAK, NO:23	UZMAN KATOFERREZ	9004016	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır. Görüşü 04.08.2022 tarih, 1362542 sayılı yazı ile alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirilmiştir. EİGM' den 27/07/2022 tarih, NİLÜFER OSB GES-15- "Kayıt Belgesi" gelmiştir.	Olumlu		
3												

Zühal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUVAN
Mali İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

Nilüfer ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar No :2022-12

Karar Tarihi: 15.08.2022

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu **15/08/2022** günü saat **10:00 da**, OSB toplantı salonunda, komisyon başkanı NOSAB Bölge Müdürü Mehmet KOÇER Başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruları teknik yönden değerlendirmek üzere toplandı.

BAŞVURU;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, Nilüfer OSB **1779 ada, 6 no.lu** parselde **AHMET TURAN ALUÇ PLASTİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne** ait fabrika binasının çatısına kurulacak olan **180 kWe** kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Madde 14-(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunan ve eksikliklerini başvuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No:		2022-12		
Başvuru Sahibi		AHMET TURAN ALUÇ PLASTİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
Başvuru Tarihi		27/06/2022 - 3981		
Başvuru Konusu		1779 Ada 6 Parsel de GES Yapım İşi		
Tesis Özellikleri		AC Gücü 180 kWe		
FOTOVOLTAİK PANEL				İNVERTÖR
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği /Sayısı ve gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
230,40 kWp	ÇATI	Tek Kristalli Yapı 576 Adet 400 Wp	Optimum Açıda Sabitlenmiş	5 Adet -36 kW,
Evrak Yönünden Değerlendirme			Yapıldı.	Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü			E-60830501-102.01-1362548 sayılı yazı	Olumlu
Trafo Merkezi			Beşevler TM, 100 MVA, TR-A.	Olumlu
Ölçüm Noktası			Üretimi ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasındadır.	Olumlu
Koruma Sistemi			Tek Hat Şemasında Belirtilmiştir.	Olumlu
Bağlantı Noktası İtibarıyla Dağıtım Şebekesi Kısıtları			Dağıtım Şebekesi Kısıtları Bulunmamaktadır.	Olumlu

Yönetmelik Madde 14 "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda **AHMET TURAN ALUÇ PLASTİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL KONFEKSİYON TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'ne** ait başvurunun bu Yönetmelik, ilgili Teknik Mevzuata uygunluk, ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup, teknik değerlendirme yapılması için T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine, teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına, işlemlerin Yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Zühal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Mali İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

Nilüfer ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar No :2022-13

Karar Tarihi: 15.08.2022

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu **15/08/2022** günü saat **10:00 da**, OSB toplantı salonunda, komisyon başkanı NOSAB Bölge Müdürü Mehmet KOÇER Başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruları teknik yönden değerlendirmek üzere toplandı.

BAŞVURU;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, Nilüfer OSB **1734 ada, 2 no.lu** parselde **UZMAN KATOFEREZ SAN. TİC. A.Ş.'ne** ait fabrika binasının çatısına kurulacak olan **378 kWe** kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Madde 14-(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunan ve eksikliklerini başvuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No:		2022-13		
Başvuru Sahibi		UZMAN KATOFEREZ SAN. TİC. A. Ş.		
Başvuru Tarihi		30/06/2022 - 4074		
Başvuru Konusu		1734 Ada 2 Parsel de GES Yapım İşi		
Tesis Özellikleri		AC Gücü 378 kWe		
FOTOVOLTAİK PANEL				İNVERTÖR
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği /Sayısı ve gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
520,00 kWp	ÇATI	Tek Kristalli Yapı 1040 Adet 500 Wp	Optimum Açıda Sabitlenmiş	4 Adet -100 kW,
Evrak Yönünden Değerlendirme			Yapıldı.	Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü			E-60830501-102.01-1362542 sayılı yazı	Olumlu
Trafo Merkezi			Beşevler TM, 100 MVA, TR-A.	Olumlu
Ölçüm Noktası			Üretimi ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasındadır.	Olumlu
Koruma Sistemi			Tek Hat Şemasında Belirtilmiştir.	Olumlu
Bağlantı Noktası İtibarıyla Dağıtım Şebekesi Kısıtları			Dağıtım Şebekesi Kısıtları Bulunmamaktadır.	Olumlu

Yönetmelik Madde 14 "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda **UZMAN KATOFEREZ SAN. TİC. A.Ş.'ne** ait başvurunun bu Yönetmelik, ilgili Teknik Mevzuata uygunluk, ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup, teknik değerlendirme yapılması için T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine, teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına, işlemlerin Yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine,

İY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Zülal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Mali İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı