

Nilüfer ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar No :2022-05

Karar Tarihi: 16.05.2022

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu **16/05/2022** günü saat **10:00 da**, OSB toplantı salonunda, komisyon başkanı NOSAB Bölge Müdürü Mehmet KOÇER Başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruları teknik yönden değerlendirmek üzere toplandı.

BAŞVURU;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, Nilüfer OSB **1667 ada, 3-4-5 no.lu** parsellerde **UZMAN KATOFEREZ SANAYİ TİCARET A.Ş.'ne** ait fabrika binasının çatısına kurulacak olan **880 kWe** kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Madde 14-(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunan ve eksikliklerini başvuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No:		2022-05		
Başvuru Sahibi		UZMAN KATOFEREZ SAN. TİC. A.Ş.		
Başvuru Tarihi		31/03/2022 - 1822		
Başvuru Konusu		1667 Ada 3-4-5 Parseller de GES Yapım İşi		
Tesis Özellikleri		AC Gücü 880 kWe		
FOTOVOLTAİK PANEL				İNVERTÖR
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği /Sayısı ve gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
191,7 kWp	ÇATI	Tek Kristalli Yapı	Optimum Açıda Sabitlenmiş	8 Adet -110 kW
		2502 Adet		
		460 Wp		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı.		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		E-60830501-102.01-1218986 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Beşevler TM, 100 MVA, TR-A.		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretimi ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasındadır.		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek Hat Şemasında Belirtilmiştir.		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibarıyla Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım Şebekesi Kısıtları Bulunmamaktadır.		Olumlu

Yönetmelik Madde 14 "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda **NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne** ait başvurunun bu Yönetmelik, ilgili Teknik Mevzuata uygunluk, ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup, teknik değerlendirme yapılması için T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine, teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına, işlemlerin Yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Zülal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Mali İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

Nilüfer ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar No :2022-06

Karar Tarihi: 16.05.2022

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu **16/05/2022** günü saat **10:00 da**, OSB toplantı salonunda, komisyon başkanı NOSAB Bölge Müdürü Mehmet KOÇER Başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruları teknik yönden değerlendirmek üzere toplandı.

BAŞVURU;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, Nilüfer OSB **1734 ada, 1 no.lu** parselde **EGRETLİ GIDA TEKSTİL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş.**'ne ait fabrika binasının çatısına kurulacak olan **600 kWe** kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Madde 14-(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunan ve eksikliklerini başvuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No:		2022-06		
Başvuru Sahibi		EGRETLİ GIDA TEKSTİL VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.		
Başvuru Tarihi		31/03/2022 - 1824		
Başvuru Konusu		1734 Ada 1 Parsel de GES Yapım İşi		
Tesis Özellikleri		AC Gücü 600 kWe		
FOTOVOLTAİK PANEL				İNVERTÖR
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği /Sayısı ve gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
191,7 kWp	ÇATI	Tek Kristalli Yapı	Optimum Açıda Sabitlenmiş	6 Adet -100 kW
		1440 Adet		
		500 Wp		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı.		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		E-60830501-102.01-1218986 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Beşevler TM, 100 MVA, TR-A.		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretimi ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasındadır.		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek Hat Şemasında Belirtilmiştir.		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibarıyla Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım Şebekesi Kısıtları Bulunmamaktadır.		Olumlu

Yönetmelik Madde 14 "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda **NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne** ait başvurunun bu Yönetmelik, ilgili Teknik Mevzuata uygunluk, ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup, teknik değerlendirme yapılması için T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine, teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına, işlemlerin Yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Züla GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Mali İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

Nilüfer ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARI
(TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME)

Karar No :2022-07

Karar Tarihi: 16.05.2022

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız Elektrik Üretimi Değerlendirme Komisyonu **16/05/2022** günü saat **10:00 da**, OSB toplantı salonunda, komisyon başkanı NOSAB Bölge Müdürü Mehmet KOÇER Başkanlığında, lisanssız elektrik üretimi için yapılan başvuruları teknik yönden değerlendirmek üzere toplandı.

BAŞVURU;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, Nilüfer OSB **1591 ada, 4 no.lu** parselde **SAVCAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne** ait fabrika binasının çatısına kurulacak olan **900 kWe** kurulu gücündeki güneşten lisanssız elektrik üretimi talebi.

KARAR;

12 Mayıs 2019 tarih, 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin Madde 14-(1) Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ile 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü kapsamında bildirimde bulunan ve eksikliklerini başvuruya konu ay içerisinde tamamlayan kişilerin başvuruları komisyon tarafından, evrak yönünden değerlendirme yapılan ayı takip eden ayın ilk on beş günü içinde teknik yönden değerlendirilir. TEİAŞ tarafından arıza akım limitinin aşıldığı bildirilen başvurular teknik değerlendirme yapılmaksızın reddedilir.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU				
Başvuru No:		2022-07		
Başvuru Sahibi		SAVCAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.		
Başvuru Tarihi		31/03/2022 - 1825		
Başvuru Konusu		1591 Ada 4 Parsel de GES Yapım İşi		
Tesis Özellikleri		AC Gücü		
		900 kWe		
FOTOVOLTAİK PANEL				İNVERTÖR
DC Gücü	Uygulama Alanı	Panel Özelliği /Sayısı ve gücü	PV Sistemi	İnvertör Sayısı ve Gücü
191,7 kWp	ÇATI	Tek Kristalli Yapı	Optimum Açıda Sabitlenmiş	9 Adet -100 kW
		2000 Adet		
		540 Wp		
Evrak Yönünden Değerlendirme		Yapıldı.		Olumlu
TEİAŞ Arıza Akım Limiti Görüşü		E-60830501-102.01-1218986 sayılı yazı		Olumlu
Trafo Merkezi		Beşevler TM, 100 MVA, TR-A.		Olumlu
Ölçüm Noktası		Üretimi ve Tüketimi Aynı Ölçüm Noktasındadır.		Olumlu
Koruma Sistemi		Tek Hat Şemasında Belirtilmiştir.		Olumlu
Bağlantı Noktası İtibarıyla Dağıtım Şebekesi Kısıtları		Dağıtım Şebekesi Kısıtları Bulunmamaktadır.		Olumlu

Yönetmelik Madde 14 "Başvuruların Teknik Yönden Değerlendirilmesi" kapsamında yapılan teknik yönden değerlendirme sonucunda **NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne** ait başvurunun bu Yönetmelik, ilgili Teknik Mevzuata uygunluk, ölçme ve koruma sistemi açısından uygun olduğu görülmüş olup, teknik değerlendirme yapılması için T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji Kaynakları Proje ve Tahdit Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine, teknik değerlendirme raporunun olumlu olması halinde bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu oluşturulmasına, işlemlerin Yönetmelik dahilinde devam ettirilmesine,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Zülal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Malî İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birimi Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

– Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri [12.05.2019 Tarihli Yönetmelik Kapsamında] –

TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME - YAYIMLANMA TARİHİ: 16/05/2022

Sıra No	Başvuru Tarihi	Başvuru No	Santral Adı	Kurulu Gücü (MW)	Kaynak Türü	Santrali Adresi	Firma / Şahıs Adı	Abone/Müşteri Numarası	Değerlendirme Sonucu	Sonuç	Sonuç Olumsuz ise Gerekçe	Bağlantı imzalanmasına rağmen süresi dolan ve evrakları iade edilen başvurular ve gerekçeleri
1	31/03/2022	1822	UZMAN 1 GES	0,880	GÜNEŞ	MINARELİÇA VUŞOŞB MAH. N. 115 SOKAK NO:6	UZMAN KATOFERİZ SAN. TİC. A.Ş.	9004008	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır. Görüşü 12.05.2022 tarih, 1218986 sayılı yazı ile alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır EİGM' den gelen 27/04/2022 tarih, E-35231609-260.01.03-118426 sayılı "Kayıt Belgesi" gelmiştir.	Olumlu		
2	31/03/2022	1824	EĞRETLİ GES	0,600	GÜNEŞ	MINARELİÇA VUŞOŞB MAH. CEVİZ CADDE NO:15	EĞRETLİ GIDA TEKSTİL VE PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.	9004009	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır. Görüşü 12.05.2022 tarih, 1218986 sayılı yazı ile alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır EİGM' den gelen 27/04/2022 tarih, E-35231609-260.01.03-118426 sayılı "Kayıt Belgesi" gelmiştir.	Olumlu		
3	31/03/2022	1825	SAVCAN II GES	0,160	GÜNEŞ	MINARELİÇA VUŞOŞB MAH. N. 318 SOKAK NO:3	SAVCAN TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.	9004010	TEİAŞ' den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır. Görüşü 12.05.2022 tarih, 1218986 sayılı yazı ile alınmıştır. Teknik Yönden Değerlendirmesi Yapılmıştır EİGM' den gelen 27/04/2022 tarih, E-35231609-260.01.03-118426 sayılı "Kayıt Belgesi" gelmiştir.	Olumlu		

Zühal GÜN TOKER
UEDAŞ Elektrik Müh.
Üye

Hülya SUCU DUYAN
Mal İşler Yöneticisi
Üye

Hüsamettin PALA
Enerji Birim Yöneticisi
Üye

Mehmet KOÇER
Bölge Müdürü
Komisyon Başkanı

